

令和5年1月16日

社会福祉法人安立園

特別養護老人ホーム施設長 原 健作

### 火災報知器誤作動についてのご報告

平素から、当園の運営につきましてご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。

先般、特別養護老人ホームの火災報知器（煙感知器）が連続して誤作動し、消防及び警察車両が多数駆けつける事態となり、近隣住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。

また、当ホームの火災報知器は作動しますと、自動的に消防署に通報されるシステムとなっており、誤作動とはいえ、複数回にわたり緊急出動していただくこととなりました。

消防設備につきましては、法定による年2回の点検を行っておりますが、火災報知器が誤作動するかどうかについては、その点検の時点では判断がつかないのが実情となっておりますので、今般、40箇所設置してある煙感知器のうち比較的古い27箇所について交換することとし、本月13日にその交換を終了したところです。

今後とも再発防止に向けて消防法令を遵守し、消防設備の点検及び管理を徹底してまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。